



Spett.le Cliente

Oggetto: imprecisioni su catalistino n. 34.

Spettabile Cliente,

segnaliamo che nel catalistino che state consultando vi sono alcune imprecisioni causate da errori di stampa.

Più precisamente vogliate prendere nota di quanto segue:

- pagina 14 cavi FTG10OHM1 i prezzi sono errati, i prezzi corretti sono:

B5602100FR      2x1    €/km 1775

B5602150FR      2x1,5 €/km 2080

B5602250FR      2x2,5 €/km 2720

- pagina 14 cavi FTG18OM16 le formazioni 1x1,5 e 1x2,5 non sono certificate CPR

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Maggio 2021

Meledo di Sarego

BERICA CAVI SPA